

Zubehör zu UBA Tec Abschottungen

Alu-Klebeband

Zum Fixieren der UBA-Platte/UBA-Flex/UBA-W4/9-Matte
Breite 50 mm
Länge 50 m



Kennzeichnungsschild

System UBA Tec Rohrabschottungen für Gussleitungen mit Materialwechsel nach abZ Nr. Z-19.17-2075

für Gussrohrinstallationen mit Materialwechsel
DN 50 bis DN 150

(dieses Kennzeichnungsschild liegt dem UBA-BV Brandschutzverbinder bei)

Rohrabschottung "System UBA Tec" der Feuerwiderstandsklasse R90 nach abZ Nr. Z-19.17-2075 bestehend aus Brandschutzverbinder, Umwicklungen und Fugenverfüllung.

DN 50 Montagefirma
DN 70
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
ohne UBA-BV

Herstellungsdatum
Monat Jahr

UBA Tec
Umwelt
Brand
Akustik
UBA Tec Europa GmbH
Markgrafendamm 5, 10245 Berlin

Kennzeichnungsschild

System UBA Tec Rohrabschottungen für Gussleitungen nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.1

für Gussrohrinstallationen
DN 50 bis DN 150

"UBA Tec Rohrabschottung für Gussleitungen" der Feuerwiderstandsklasse R30 / R60 / R90" nach abP P-BWU03-I 17.6.1

DN 50 Montagefirma
DN 70
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

Herstellungsdatum
Monat Jahr

UBA Tec
Umwelt
Brand
Akustik
UBA Tec Europa GmbH
Markgrafendamm 5, 10245 Berlin

* Nichtzufühendes streichen

Kennzeichnungsschild

System UBA-Tec nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6 UBA- UNI

für Abschottungen von Trinkwasser/Heizung
- Kupfer...
- Edelstahl...
- Stahl...
- Mehrschichtverbundrohre...
bis DN 50

Rohrabschottung "System UBA Tec" der Feuerwiderstandsklasse R90 nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6 "UBA-UNI"

Kupfer Montagefirma
Edelstahl
Stahl
Mehrschichtverbund.....

Herstellungsdatum
Monat Jahr

UBA Tec
Umwelt
Brand
Akustik
UBA Tec Europa GmbH
Markgrafendamm 5, 10245 Berlin

Kennzeichnungsschild

System UBA-Tec/ UBA-Platte/ UBA-Flex/ UBA-Kitt nach den Erleichterungen der MLAR 2016

für Rohrdurchführungen
- brennbare Rohrleitungen bis da ≤ 32 mm
- nichtbrennbare Rohrleitungen bis da ≤ 160 mm

Rohrdurchführung "UBA-Platte/UBA-Flex/UBA-Kitt" nach den Erleichterungen der MLAR 2016

brennbare Rohrleitung bis da ≤ 32 mm
 nichtbrennbare Rohrleitung bis da ≤ 160 mm

Rohrmaterial DN Montagefirma

Herstellungsdatum
Monat Jahr

UBA Tec
Umwelt
Brand
Akustik
UBA Tec Europa GmbH
Markgrafendamm 5, 10245 Berlin
www.ubatec.eu.de

Alle Bauaufgaben können in Informationen und Darstellungen nicht beschrieben werden. Gern informieren wir Sie über weitere Anwendungen oder beraten Sie für Ihren Einzelfall. Gezeigte oder beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Bedingungen einzelner Bauanwendungen nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Nutzen Sie unseren Beratungsdienst.